

## طراحی الگوریتم دستورالعمل نرم افزاری ممیزی انرژی در مجتمع های مسکونی

مجتبی رضائیان باجگیران<sup>۱</sup>

[mo\\_re855@stu-mail.um.ac.ir](mailto:mo_re855@stu-mail.um.ac.ir)

محسن کهرم<sup>۲</sup>

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۱۰

تاریخ دریافت: ۹۲/۳/۱۳

چکیده

زمینه و هدف

انجام ممیزی انرژی در ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف از جمله مواردی است که در جهت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی هر چه بیش تر مورد توجه قرار گرفته است. انجام ممیزی در هر کاربری روش خاص خود را می‌طلبد، از جمله در بخش ساختمان‌های مسکونی. از آن جای که فن اوری به کار گرفته شده در مصارف انرژی در ساختمان‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است و به منظور عرضه یک روش ملی در انجام این امر، ضروری است که دستورالعمل خاصی که متناسب با شرایط کشور باشد، تهیه گردد.

روش بررسی

انجام ممیزی در سال‌های گذشته در مراکز مختلف صنعتی یا آموزشی انجام پذیرفته و امری بدیع و تازه نیست. حتی ممیزی انرژی دستورالعمل‌هایی دارد که موجود می‌باشد، لکن هدف از انجام این پروژه تهیه یک چک لیست نرم افزاری است که به صورت قدم به قدم کاربران بتوانند از آن برای انجام ممیزی در مجتمع‌های مسکونی استفاده نمایند و این چک لیست بر اساس داده‌ها و محاسباتی که انجام می‌پذیرد، در خروجی توصیه‌های لازم را ارایه می‌نماید.

یافته‌ها و نتایج

در واقع این تحلیل نرم افزاری بر اساس اندازه‌گیری انجام یافته محاسبات حرارتی، اتلاف و غیره را انجام می‌دهد و بر اساس آن ارایه طریق می‌نماید. در ضمن به منظور حصول اطمینان از کارآمدی آن این دستورالعمل در یک ساختمان مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و ممیزی انرژی آن ارایه شده است.

واژه‌های کلیدی: ممیزی انرژی، نرم افزار ممیزی انرژی، مجتمع مسکونی، بهینه سازی مصرف.

۱- دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک<sup>\*</sup> (مسئول مکاتبات)

۲- استاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک

## مقدمه

## لزوم نياز به يك نرم افزار

نياز سازمان ها و شركت هاي مربوط به بخش انرژي و همچنين نياز جامعه مهندسان به وجود يك نرم افزار در بخش انرژي به دلایل زير مشهود می باشد:

۱. از چندين سال پيش نياز به يك نرم افزار جامع و فرآگير در سازمان ها و شركت هاي مربوط به بخش انرژي (از جمله سازمان مسکن و شهر سازي و سازمان بهينه سازی مصرف سوخت و غيره ...) مشهود است به طوری که هميشه جهت يكپارچگی محاسبات و ارایه دفترچه هاي محاسباتي در پروژه هاي بزرگ تر از ۲۰۰۰ متر مربع را مشروط به ارایه محاسبات نرم افزاري کرده است (همانند رعایت آيین نامه ۲۸۰۰ در محاسبات سازه اى ساختمان ها) که البته نبود نرم افزاري معتبر اين امكان را فراهم نمی کرد.

۲. نياز مهندسان طراح در کشور بهطوری است که گاهی در بعضی از استان ها گروه متخصصان رشته تاسيسات سازمان هاي نظام مهندسي با تشکيل گروه کاري خواسته اند اقدام به طراحی نرم افزار مشابه نمایند یا به خريد نرم افزار از کشورهای خارجي روی آورند، ولی به دلایل بسیار متعدد این طریق امکان پذیر نبوده و نياز به نرم افزار همچنان در جامعه مشهود است و مهندسان جهت محاسبات (خصوصاً بارهای سرمایش ) از شیت فرم هاي دستی برای اين منظور استفاده می نمایند که به محاسبات سر انجشتی اطلاق می گردد.

۳. خارج شدن از روش هاي محاسبات دستي ( سر انجشتی ) و يكپارچگي محاسبات در كل کشور اين امكان را برای جامعه مهندسان خصوصاً بخش تاسيسات فراهم می سازد که دانش فني در به کار گيري مصالح مطلوب و استفاده از سایه بان ها و بررسی بهينه سازی مصرف انرژي و بالا بردن فرهنگ

صرف انرژي در چند دهه اخیر به طور سراسم آوري افزايش یافته است. اين افزايش از يك طرف نشان دهنده رشد اقتصادي و به گرديد افتادن بيش تر چرخ هاي صنعت و در بي آن جاهه جا شدن کالاهای صنعتی به نقاط مختلف می باشد. از طرف ديگر شاید به دليل قيمت ارزان انرژي، صاحبان صنایع و مصرف کنندگان خصوصی کشور در پی صرفه جویی و استفاده منطقی از اين نعمت خدادادی نبوده اند. استفاده منطقی از انرژي در رؤوس اصلی کار کشورهای فاقد انرژی فسیلی قرار گرفت و بر آن شدند که در يکی از مراکز اصلی مصرف انرژی، يعني ساختمان های مسکونی، مسئله بهينه کردن مصرف انرژی را جدی بگيرند. بدین ترتیب این مسئله مطرح شد و چندين سال است که کشورهایی مانند آلمان، سوئد، ایتالیا، انگلیس و ... قوانین خاصی در امر ساختمان سازی و به کار بردن عایق های حرارتی، روش گرمایش و سرمایش و ساختار کلی ساختمان در جهت بهينه کردن مصرف انرژی در آن تدوین نموده اند که لازم الاجرا می باشد. اجرای این موارد نتایج جالبی به دنبال داشته است، به طوری که موفق شده اند با به کارگیری این قوانین تا حدود ۳۰٪ در مصرف انرژی صرفه جویی نمایند.(۱) با توجه به ترازنامه انرژي سال ۱۳۸۲ مصرف انرژي در بخش خانگی ايران حدود ۳۶٪ کل مصرف انرژي می باشد که صرفه جویی حدود ۳۰٪ در آن رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود (۲).

با اين که کشور ما از صادرکنندگان انرژي فسیلی به کشورهای مختلف است، هنوز ارزش واقعی آن از مصرف کنندگان وصول نمی شود. لذا مصرف کنندگان در پی صرفه جویی و یا استفاده منطقی از آن نیستند. جهت جلوگیری از روند مصرف بی رویه انرژی در کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران باید اقدامات اساسی به صورت قوانین همگانی صورت بگیرد. یکی از این اقدامات، کنترل ساختار ساختمان های جدید مسکونی می باشد که باید تحت شرایط معینی که در آن کاهش مصرف انرژی مدنظر باشد، صورت بگیرد(۳).

کنند و در نهایت بر اساس داده ها و محاسباتی که انجام می پذیرد به صورت گزارشی توصیه های لازم را ارایه نماید.

در انتهای نرم افزار موجود در مورد ساختمان شماره یک بیمه دانا اجرا شده است و گزارش های مربوط آورده شده است.

#### مواد و روش ها


در این مرحله الگوریتم ممیزی نرم افزاری انرژی در یک ساختمان مسکونی در شکل ۱ ارایه شده است. این الگوریتم می تواند به عنوان مبنای محاسبات گام به گام در ممیزی انرژی مورد استفاده قرار گیرد و دغدغه های نیاز به ممیزی نرم افزاری را برطرف نماید.


استفاده از فن اوری های جدید نرم افزاری و ... در ساختمان بالا رود.

۴. در نتیجه یکپارچگی محاسبات و کنترل های مربوط از طرف کارفرماها و کارشناسان بسیار راحت و دقیق می باشد و بررسی اصلاحات مورد نیاز چه از باب اشکالات محاسباتی و چه از باب رعایت بخشنامه ها ( مقررات ملی و صرفه جویی انرژی ) راحت و دقیق می باشد.

۵. افزایش سرعت در انجام محاسبات و قابلیت تغییر سریع در روند انجام پروژه که نیاز ما را به مراجع، جداول و نمودارها بر طرف می کند(۴).

در این پروژه سعی بر آن است تا یک چک لیست نرم افزاری تهیه شده که به صورت قدم به قدم کاربران بتوانند از آن برای انجام ممیزی انرژی در مجتمع های مسکونی استفاده





شكل ۱- الگوریتم ممیزی نرم افزاری انرژی

در شکل ۳ پلان داخلی ساختمان نشان داده شده است.

با استفاده از نرم افزارهای مربوط طبق الگوریتم ارایه شده

ساختمان شماره یک بیمه دانا ممیزی انرژی گردید. در شکل ۲

نمای شمالی ساختمان نشان داده شده است.

در این مرحله داده های مربوط به مصارف ساختمان شامل


قبوض مصرفی برق و گاز ساختمان در یک دوره دو ساله و

همچنین لیست تجهیزات ساختمان در هر طبقه جمع اوری

گردیده است.



شکل ۲- نمای شمالی ساختمان (۵)



شکل ۳- پلان داخلی ساختمان (۵)

تشدید می نمایند. طبق برآوردهای تخمینی افزایش یک درجه سانتی گراد دمای محیط منجر به ۱۰٪ افزایش مصرف انرژی حرارتی و سوخت خواهد شد، لذا با توجه به اندازه گیری های انجام گرفته اگر درجه حرارت اتاق ها در حدود ۱۹ تا ۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم و کنترل گردد در مقایسه با وضع موجود که حدود ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتی گراد می باشد ۳۰ تا ۴۰٪ از مصرف انرژی حرارتی کاسته خواهد شد.

#### تنظیم مشعل های دیگ آب گرم موتورخانه

اندازه گیری های انجام یافته نشان می دهد که درصد هوای اضافی احتراق تا حدودی زیاد می باشد و این امر منجر به افزایش مصرف سوخت و تلفات انرژی از طریق گازهای خروجی از دودکش می شود، با تنظیم هوای اضافه در مشعل ها و کنترل نسبت سوخت به هوا در محدوده استوکیومتریک می توان مقدار مصرف سوخت را در مشعل کاهش داد.

سایر راهکارها را می توان به راهکارهای بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه تقسیم بندی کرد:

#### راهکارهای بدون هزینه

تنظیم برنامه منظم تعمیر و نگهداری (PM) در مورد تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و روشنایی شامل:

- بازدید مرتب و تنظیم دوره ای مشعل های دیگ های آب گرم
- سرویس مشعل ها و تمیز نمودن نازل های پاشش سوخت
- سرویس و رسوب زدایی دیگ های آب گرم در تعمیرات دوره ای
- کنترل پمپ ها جهت جلوگیری از نشتی آب گرم
- بازدید منظم و تمیز نگه داشتن لامپ ها و فیکسچرهای قاب های روشنایی
- آموزش افراد مجرب (تکنسین ها و مسئولان تاسیسات) تحت عنوان مدیر انرژی ساختمان به منظور رعایت موارد فوق
- بازدید و کنترل اتاق ها بعد از وقت اداری به منظور حصول اطمینان از خاموش بودن چراغ ها، کولر های

#### نتایج

راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی حرارتی شامل موارد زیر می باشد:

خاموش کردن سیستم های گرمایش و سرمایش در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل و آخر هفته با بررسی وضع موجود مشخص گردید که کلیه سیستم های گرمایش (دیگ های آب گرم و پمپ های سیر کولاسیون) در تمام طول شباهه روز و تمامی ایام هفته روشن نگه داشته می شود. این در حالی است که با برنامه ریزی مشخص قبلی می توان ساعت کارکرد سیستم گرمایش و سرمایش را به حداقل رسانده و در نتیجه مصرف انرژی مربوط به این سیستم ها را تا حد امکان کاهش داد. در عین حال پیشنهاد اصلی در خاموش نگه داشتن تاسیسات سرمایش و گرمایش توسط نصب یک سیستم کنترل هوشمند و قابل برنامه ریزی روی تابلوی اصلی برق موتورخانه و یا حداقل توسط مسئولان و کارکنان پیمانکار تاسیسات ساختمان می باشد. این امر باید در روز اداری یک ساعت قبل از پایان ساعت کار و حدود دو ساعت قبل از ورود کارکنان در ساعت اولیه صبح انجام پذیرد. این کار باعث می شود تا سیستم گرمایش حدود ۱۲ ساعت در روز خاموش بماند.

#### نصب کنترل ترموستاتیک مرکزی دما

به منظور کنترل درجه حرارت داخل و در نتیجه تامین نیاز بار گرمایشی بهینه ساختمان باید تاثیر عوامل محیطی مانند تغییرات درجه حرارت محیط، سرعت باد، انرژی تابش خورشید در ساعات مختلف روز حس گردد. این امر توسط نصب سنسور هوای خارج ممکن می باشد. این سنسور نسبت به تغییرات لحظه ای درجه حرارت محیط حساس بوده و به سیستم کنترل ترموستاتیک مرکزی که وظیفه تنظیم درجه حرارت و دبی آب گرم خروجی از دیگ را بر عهده دارد، فرمان لازم را داده و در نتیجه نیاز گرمایشی ساختمان به طور لحظه ای تنظیم می گردد. در صورت فقدان سیستم کنترل ترموستاتیک مرکزی درجه حرارت اتاق ها کاملاً متغیر بوده و امكان بیش از حد گرم شدن فضاهای اتاق ها وجود دارد. در این شرایط کارکنان عموماً اقدام به باز نمودن پنجره ها کرده و اتلاف انرژی را از طریق تعویض هوا

- راهکارهای پر هزینه**
- عایق کاری حرارتی سقف (پشت بام)
  - عایق کاری حرارتی دیوارهای خارجی
  - نصب سیستم کنترل ترموستاتیک مرکزی مجهز به سنسورهای هوای خارج در موتورخانه
  - نصب ترموستات تنظیم درجه حرارت آب گرم روی مسیر تغذیه پمپ آب گرم ساختمان
  - در جدول ۱ موارد و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی آورده شده است.
- گازی، ریانه ها و همچنین بستن درها و پنجره ها و کرکره های اتاق ها**
- راهکارهای کم هزینه**
- حداکثر استفاده از روشنایی طبیعی روز در فضاهای اتاق ها
  - اصلاح ضریب قدرت (حذف توان راکتیو) با وارد نمودن خازن های موجود در پست اصلی ساختمان
  - درزبندی و هوابندی پنجره ها با استفاده از نوارهای مخصوص
  - عایق کاری لوله های آب گرم موتورخانه (مسیرهایی که قادر عایق کاری می باشد)
  - استفاده از ماشین های اداری کم مصرف با بازده بالا

جدول ۱- راهکارهای بهینه سازی مصرف

برآورد اقتصادی بر پایه تعریفه های داخلی انرژی	برآورد پتانسیل صرفه جویی انرژی							پیشنهادهای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان
	برق			سوخت				
زمان بازگشت سرمایه سال	کل هر چهار چویی سال	کل هر چهار چویی ریال	تعداد ساعت در سال	صرف جویی و آتی	کل هر چهار چویی ریال	کل هر چهار چویی سال	کل هر چهار چویی ریال	
-	۳۴۱۴۲۴۰۰	بدون هزینه	۱۵۴۲۲۴۰۰	۱۱۴۲۴	۱۸۷۲۰۰۰۰	۹۳۶۰	خاموش کردن سیستم های سرمایش و گرمایش در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل	
۱/۸	۶۹۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	-	-	۶۹۰۰۰۰	۳۴۵۰	نصب کنترل ترموستاتیک مرکزی دما	
۲/۸	۸۷۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	-	-	۸۷۰۰۰۰	۴۳۵۰	نصب درهای شیشه ای	
-	۵۰۰۰۰۰	کم هزینه	-	-	۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰	تنظیم مشعل های دیگ اب گرم موتورخانه	
-	۷۵۰۶۰۰۰	بدون هزینه	۷۵۰۶۰۰۰	۵۵۶۰	-	-	کاهش روشنایی به میزان توصیه شده	
-	۲۶۲۵۷۵۰۰	کم هزینه	۲۶۲۵۷۵۰۰	۱۹۴۵۰	-	-	بهینه سازی انرژی در ماشین های اداری	
-	۸۸۵۰۵۹۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	۴۹۱۸۵۹۰۰	۳۶۴۳۴	۳۹۳۲۰۰۰۰	۱۹۶۰	مجموع	

### بحث نتیجه گیری و پیشنهاد

- [http://ifco.ir/building/building\\_index.asp](http://ifco.ir/building/building_index.asp)
۴. سعید امیری، محمد نقاش زادگان، «ساخت نرم افزار کامپیوتراي Iran Tahvиеh برای محاسبه بار حرارتی و برودتی با توجه به خصوصیات اقلیمی ایران» سازمان بهینه سازی مصرف سوخت.
۵. رضائیان باجگیران، مجتبی، «طراحی نرم افزار دستورالعمل ممیزی انرژی در بخش ساختمان»، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبديل انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۶.

تحلیل نرم افزاری ممیزی انرژی مبحشی نو در کشور ما می باشد که تا کنون توجه زیادی به آن نشده است، از این رو در این مقاله سعی بر آن بوده است، تا با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این روش وهمچنین ارایه یک الگوریتم کاربردی بتوان خلا موجود در این زمینه را پر نمود. از این نتایج می توان به عنوان یک راهبرد واحد، سریع و جامع در مبحث ممیزی انرژی مجتمع های مسکونی استفاده نمود. همچنین داده های مربوط به نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان های SABA IFCO و ... قرار گیرد.

مبحشی که در سال های اخیر در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته، بحث ساختمان های هوشمند می باشد که به وسیله یک سیستم مرکزی هوشمند و سنسورهایی که در نقاط مختلف ساختمان کار گذاشته می شود، با توجه به شرایط مختلف، مصرف انرژی ساختمان را کنترل و بهینه می نماید. از جمله نرم افزارهایی که در زمینه ساختمان های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد نرم افزار BMS۱ می باشد. پیشنهادی که برای ادامه این تحقیق می شود ترکیب نرم افزارهای ممیزی انرژی با BMS می باشد که می تواند به طور کامل مصرف انرژی ساختمان را مدل، بهینه و مدیریت نماید.

### منابع

۱. باقری، محمد، «انجام ممیزی انرژی اولین قدم برای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کشور»، سال ۱۳۸۱
۲. رضائیان باجگیران، مجتبی و همکاران، «جایگاه تحلیل نرم افزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان»، فصلنامه انسان و محیط زیست، پائیز ۱۳۸۹
۳. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، بخش ساختمان،

